



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI : 14.10.01/TSE-11915
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 16/09/2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 16/09/2011
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : EAE ELEKTRİK ASANSÖR END. İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : AKÇABURGAZ MAH.119.SOK.NO:10 ESENYURT - İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI : EAE ELEKTRİK ASANSÖR END. İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ : AKÇABURGAZ MAH.119.SOK.NO:10 ESENYURT İSTANBUL/ TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE


İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "EAE" MARKALI;
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS EN 60947-3/8.4.2004 -- TS EN 60947-3/A2/12.6.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
- AC-22 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, İP 40 KORUMALI
TİP : SYK 160, SYK 250, SYK 630
KUTUP SAYISI : 3 KUTUPLU
ANMA AKIMLARI : 160 A - 630 A (630 A. DAHİL)
ŞARTLI KISA DEVRE BEYAN AKIMI : 50 kA.
ANMA GERİLİMİ : 690 V.
BEYAN YALITIM GERİLİMİ : 1000 V.
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ: 8 kV
ANMA FREKANSI : 50 Hz.

16/09/2010


FATİH ÇETİN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.